

DISCAL odstranjivač vazduha

Serije 551



cert. n° 0003
ISO 9001

01060/01 GB

Replaces 01060/99 GB



Funkcija

Odstranjivač vazduha se koristi za kontinualno odstranjivanje vazduha sadržanog u hidrauličkom krugu grejnih i rashladnih instalacija. Kapacitet ovih uređaja je veoma velik. Imaju mogućnost automatskog otklanjanja vazduha prisutnog u sistemu na nivou mikro mehurića. Cirkulisanjem potpuno degazirane vode omogućuje rad opreme u optimalnim uslovima, bez buke, rđe, bez lokalnog pregrevanja i mehaničkih oštećenja.

Obe verzije DISCAL odstranjivača vazduha (sa i bez prirubnice) isporučuju se sa izolacionom oblogom koja obezbeđuje odličnu izolaciju bilo da se koristi u grejnim ili rashladnim instalacijama.

Asortiman

| | |
|---|---|
| Serije 551 DISCAL odstranjivači vazduha | dimenzije Ø22 mm sa kompresionim spojnica, 3/4" |
| Serije 551 DISCAL odstranjivači vazduha sa drenažnom cevi | dimenzije 3/4"÷2" |
| Serije 551 DISCAL odstranjivači vazduha sa prirubnicama | dimenzije DN50 ÷ DN150 |
| Serije 551 DISCAL odstranjivači vazduha | dimenzije DN50 ÷ DN150 |

Tehničke karakteristike

Priključci sa navojem

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Materijali: - Telo: | mesing UNI EN 12165 CW617N |
| - Unutrašnji elementi: | nerđajući čelik |
| - Zaptivka: | EPDM |
| - Fluidi: | voda, rastvori glikola |

| | |
|------------------------------|---|
| Maksimalni radni pritisak: | 10 bar |
| Opseg temperature: | 0÷120°C |
| Maksimalni procenat glikola: | 50% |
| Priključci: - Glavni: | 22 mm sa kompresionim spojnica; 3/4" F |
| - Drenažni: | - 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" F 1/2" F (sa čepom) |

Priključci sa i bez prirubnica

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Materijali: - Telo: | čelik obložen epoksi smolom |
| - Unutrašnji elementi: | nerđajući čelik |
| - Drenažna slavina: | mesing, hromiran |
| - Zaptivka: | EPDM |
| - Fluidi: | voda, rastvori glikola |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Maksimalni radni pritisak: | 10 bar |
| Opseg temperature: | 0÷120°C |
| Maksimalni procenat glikola: | 50% |
| Priključci: - Sa prirubnicama PN10: | DN50 ÷ DN150 |
| - Bez prirubnica: | DN50 ÷ DN150 |
| - Drenažni: | 1" F (sa čepom) |

Karakteristike izolacije


Unutrašnje

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Materijal: | Poliuretanska pena |
| Debljina: | 60 mm |
| Gustina: | 45 kg/m ³ |
| Toplotna provodljivost (ISO 2581): | 0.023 W/mK |
| Opseg temperature: | 0÷105°C |


Spoljašnja obloga

| | |
|--|--------------|
| Materijal: | Polikarbonat |
| Otpornost na vatru (CSE.RF2/75/A, CSE.RF3/77): | Klasa 1 |
| Faktor paronepropustljivosti μ (DIN 53429): | 19.000 |


Dimenzije




| Kod | A | B | C | D | E | Težina(kg) |
|---------|------|----|----|-----|-----|------------|
| 551 002 | Ø22 | 97 | 55 | 143 | 162 | 0,9 |
| 551 003 | 3/4" | 78 | 55 | 143 | 162 | 0,9 |



| Kod | A | B | D | E | F | Težina(kg) |
|---------|--------|-----|-----|-----|------|------------|
| 551 005 | 3/4" | 110 | 146 | 205 | 1/2" | 1,7 |
| 551 006 | 1" | 110 | 146 | 205 | 1/2" | 1,7 |
| 551 007 | 1 1/4" | 124 | 166 | 225 | 1/2" | 2,2 |
| 551 008 | 1 1/2" | 124 | 166 | 225 | 1/2" | 2,2 |
| 551 009 | 2" | 130 | 160 | 225 | 1/2" | 2,5 |



| Kod | A | B | D | E | F | G | Težina (kg) |
|---------|-------|-----|-----|-----|-----|----|-------------|
| 551 052 | DN50 | 350 | 374 | 506 | 169 | 1" | 15 |
| 551 062 | DN65 | 350 | 374 | 506 | 169 | 1" | 15,5 |
| 551 082 | DN80 | 466 | 435 | 595 | 219 | 1" | 28 |
| 551 102 | DN100 | 470 | 435 | 595 | 219 | 1" | 30 |
| 551 122 | DN125 | 635 | 545 | 775 | 324 | 1" | 48 |
| 551 152 | DN150 | 635 | 545 | 775 | 324 | 1" | 53 |



| Kod | A | B | D | E | F | G | Težina (kg) |
|---------|-------|-----|-----|-----|-----|----|-------------|
| 551 053 | DN50 | 260 | 374 | 506 | 169 | 1" | 9,3 |
| 551 063 | DN65 | 260 | 374 | 506 | 169 | 1" | 9,4 |
| 551 083 | DN80 | 366 | 435 | 595 | 219 | 1" | 20 |
| 551 103 | DN100 | 366 | 435 | 595 | 219 | 1" | 21 |
| 551 123 | DN125 | 525 | 544 | 775 | 324 | 1" | 35 |
| 551 153 | DN150 | 525 | 544 | 775 | 324 | 1" | 38 |

| Prečnik | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 |
|---------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Zapremina (l) | 7 | 7 | 18 | 18 | 52 | 52 |


Proces formiranja vazduha

Količina vazduha rastvorena u vodi zavisi od pritiska i temperature. Ova zavisnost određena je Henrijevim zakonom i prikazana je na dijagramu ispod teksta koji pokazuje količinu vazduha u vodi sa promenom temperature i pritiska.

Na primer, na konstantnom apsolutnom pritisku $p = 2$ bar pri zagrevanju vode od 20°C do 80°C oslobodi se oko 18 l vazduha po m^3 vode.

Na osnovu ovoga možemo videti da količina oslobođenog vazduha raste sa porastom temperature i smanjenjem pritiska. Vazduh se oslobađa u obliku mikro mehurića veličine desetog dela milimetra.

U grejnim i rashladnim instalacijama postoje specifične tačke gde dolazi do kontinualnog formiranja mikro mehurića: to su kotlovi i drugi uređaji kod kojih može doći do pojave kavitacije.




Mikro mehurići u kotlu

Prateća pojava zagrevanja vode je pojava mikro mehurića vazduha u graničnom sloju na površini koja razdvaja vodu od komore za sagorevanje.


Mehurići vazduha nošeni vodom se sakupljaju na kritičnim tačkama odakle moraju biti odstranjeni.

Deo tog vazduha se absorbuje u prisustvu hladnije površine.



Kavitacija i mikro mehurići

Mikro mehurići vazduha se stvaraju na mestima velikih brzina strujanja sa odgovarajućim padom pritiska. Ta mesta su tipična za pumpe i regulišuće ventile. Stvaranje mehurova pare raste usled kavitacije, a proces je pojačan ukoliko voda nije degazirana.



Princip rada

Princip rada odstranjivača vazduha zasnovan je na kombinaciji više fizičkih principa. Radni deo odstranjivača sastoji se od metalne mrežaste ispune. Ovi elementi stvaraju vrtložno kretanje i dovode do oslobađanja mikro mehurića vazduha i njihovog prijanjanja na površini mrežaste ispune.




Mehurići se na ispuni spajaju, povećavajući zapreminu i kada sila hidrostatičkog pritiska bude veća od sile prijanjanja na metalnu površinu oni se odvajaju od metalne ispune i odlaze u vazдушnu komoru. Zapremina vazdušne komore regulisana je plovkom koji je vezan za ventil ispuštanja viška vazduha.

Konstrukcija

DISCAL uređaji su konstruisani tako da se remont i čišćenje može sprovesti bez skidanja sa cevovoda. Većina ovih uređaja ima na donjem delu priključak za ispusni ventil.

Automatski ventil za odstranjivanje vazduha nalazi se na vrhu duguljaste komore koja omogućava kretanje plovka. Na ovaj način sprečava se da opiljci i nečistoće dopru do ventila. Na modelima sa mufom ventil se može skinuti radi pristupa mrežastom ulošku.


Odstranjivači vazduha sa i bez prirubnica mogu imati pomoćnu slavinu koja služi za izbacivanje velikih količina vazduha tokom procesa punjenja i za eliminisanje eventualnih nečistoća sa površine vode.




Izolacija

DISCAL odstranjivači vazduha sa i bez prirubnica isporučuju se u kompletu sa izolacionom oblogom. Ovaj sistem obezbeđuje ne samo odličnu toplotnu izolaciju nego i potrebnu zaptivenost radi sprečavanja ulaska vodene pare iz atmosfere u odstranjivač.

Iz tih razloga, ovaj tip izolacije može biti korišćen pri cirkulisanju hladne vode jer sprečava kondenzaciju na površini tela ventila.



Hidraulične karakteristike



Maksimalna preporučena brzina strujanja vode u cevima treba da bude približno 1,2 m/s. Sa ovom brzinom ostvarljivi maksimalni protoci u cevima dati su u tabelama:


| DN | Ø 22 | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
|-------------------|------|------|-------|--------|--------|-------|
| l/min | 22,7 | 22,7 | 35,18 | 57,85 | 90,36 | 136,6 |
| m ³ /h | 1,36 | 1,36 | 2,11 | 3,47 | 5,42 | 8,20 |

| DN | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 |
|-------------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| l/min | 141,20 | 238,72 | 361,5 | 564,8 | 980,0 | 1436,6 |
| m ³ /h | 8,47 | 14,32 | 21,69 | 33,89 | 58,8 | 86,2 |


Instaliranje

DISCAL odstranjivači vazduha se mogu koristiti u grejnim i rashladnim instalacijama.


Ovaj uređaj je najbolje instalirati posle kotla na usisnoj grani pumpe jer je to mesto gde najčešće dolazi do formiranja mikro mehurova vazduha. Odstranjivač vezduha mora biti instaliran vertikalno. U slučaju instaliranja u uslovima gde nije moguće vršiti inspekciju preporučuje se zamena izlazne kape ventila sa sigurnosnim higroskopskim ventilom Caleffi serije 5620.



Instaliranje u sistemu etažnog grejanja na toploj grani usisa pumpe



Instaliranje u kombinaciji sa trokrakim mešnim ventilom



Instaliranje na instalacijama rashladnih sistema

SPECIFIKACIJE

DISCAL Serije 551

Odstranjivač vazduha. Priklučci 3/4" F (ili Ø22 mm sa kompresionim spojkicama). Telo je od mesinga. Zaptivka je od EPDM. Mrežasta ispuna je od nerđajućeg čelika, i može se izvaditi za potrebe čišćenja. Maksimalni radni pritisak 10 bar. Opseg temperature 0+120°C. Maksimalni procenat glikola 50%.

DISCAL Serije 551

Odstranjivač vazduha. Priklučci sa navojem 3/4" (od 3/4" do 2") F x F. Priklučak sa donje strane za ispuštanje vode 1/2" F. Telo je od mesinga. Zaptivka je od EPDM. Mrežasta ispuna je od nerđajućeg čelika, i može se izvaditi za potrebe čišćenja. Maksimalni radni pritisak 10 bar. Opseg temperature 0+120°C. Maksimalni procenat glikola 50%.

DISCAL Serije 551

Odstranjivač vazduha sa izolacijom i drenažnom slavinom. Priklučci sa prirubicama DN50 (od DN50 do DN150) PN10. Telo je od čelika obložen epoxy smolom. Zaptivka je od EPDM. Mrežasta ispuna je od nerđajućeg čelika. Maksimalni radni pritisak 10 bar. Opseg temperature 0+120°C. Maksimalni procenat glikola 50%.

DISCAL Serije 551

Odstranjivač vazduha sa izolacijom i drenažnom slavinom. Priklučci DN50 (od DN50 do DN150) PN10. Telo je od čelika obložen epoxy smolom. Zaptivka je od EPDM. Mrežasta ispuna je od nerđajućeg čelika. Maksimalni radni pritisak 10 bar. Opseg temperature 0+120°C. Maksimalni procenat glikola 50%.

